



1	отсутствует наличие дублирования сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.07.2017 г.
2	у водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 8.6 СП 8.13130.2009	01.07.2017 г.
3	допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника на эвакуационном выходе из группы 1 младшей Б	п.42 п.п. «в» ППР в РФ	01.07.2017 г.
4	допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в подвальном помещении	п.42 п.п. «в» ППР в РФ	01.07.2017 г.
5	допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в подвальном помещении	п.42 п.п. «а» ППР в РФ	01.07.2017 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых

возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный  
инспектор Пожарского

(должность, фамилия, инициалы государственного  
муниципального района  
инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору А.Н. Петров

" 14 " сентября 2017 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы)

" " \_\_\_\_\_ 20 17 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору